

# Ausschreibungstext

Wechselfilter  
**minimaster PT-FW 25**

Projekt:	Projekt-Nr.:
LV-Nr.:	Datum:
LB-Nr.:	Seite:

Pos.	Beschreibung der Teilleistungen	Gesamtpreis:
------	---------------------------------	--------------

Übertrag: GP: € \_\_\_\_\_

## Lieferung eines

Trinkwasserfeinfilters aus Messing, Klarsichttasse aus Polyamid, Filtereinsatz aus Kunststoff entsprechend den KTW- / W270-Richtlinien; stabile Messing-Überwurfmutter, ohne Spezialwerkzeug zu öffnen. Entlüftungsschraube im Anschlusskopf. Dichtung (O-Ring) aus elastischen, alterungsbeständigen Elastomeren. Komplett mit Verschraubungen. Einbau in waagerechte Rohrleitungen. Aufwärtskompatibel zur *permaster* Serie in DN 25.

Laut DIN 1988 muss die Filterkerze (Typenbezeichnung: PT-FWK 100) nach 6 Monaten aus hygienischen Gründen ausgewechselt werden.

### Herstellung und Lieferung:

*perma-trade* Wassertechnik GmbH  
Röntgenstraße 2, 71229 Leonberg-Höfingen  
Tel.: 0 71 52 / 9 39 19 - 0  
Fax: 0 71 52 / 9 39 19 - 35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:

Typ: **minimaster PT – FW 25, DN 25, 1“**

### Technische Daten:

∪	Rohranschluss	1“
∪	Nennleistung	2,5 m <sup>3</sup> /h
∪	Maschenweite	100 µm
∪	max. Betriebsdruck	16 bar
∪	max. Betriebstemperatur	30 °C
∪	Einbaulänge inkl. Verschraubung	206 mm
∪	Bauhöhe	217 mm

Menge: \_\_\_\_\_ Einzelpreis: \_\_\_\_\_ Gesamtpreis: \_\_\_\_\_

# Ausschreibungstext

Wechselfilter  
**minimaster PT-FW 32**

Projekt:	Projekt-Nr.:
LV-Nr.:	Datum:
LB-Nr.:	Seite:

Pos.	Beschreibung der Teilleistungen	Gesamtpreis:
------	---------------------------------	--------------

Übertrag:

GP: € \_\_\_\_\_

## Lieferung eines

Trinkwasserfeinfilters aus Messing, Klarsichttasse aus Polyamid, Filtereinsatz aus Kunststoff entsprechend den KTW- / W270-Richtlinien; stabile Messing-Überwurfmutter, ohne Spezialwerkzeug zu öffnen. Entlüftungsschraube im Anschlusskopf. Dichtung (O-Ring) aus elastischen, alterungsbeständigen Elastomeren. Komplett mit Verschraubungen. Einbau in waagerechte Rohrleitungen. Aufwärtskompatibel zur *permaster* Serie in DN 32.

Laut DIN 1988 muss die Filterkerze (Typenbezeichnung: PT-FWK 100) nach 6 Monaten aus hygienischen Gründen ausgewechselt werden.

### Herstellung und Lieferung:

*perma-trade* Wassertechnik GmbH  
Röntgenstraße 2, 71229 Leonberg-Höfingen  
Tel.: 0 71 52 / 9 39 19 - 0  
Fax: 0 71 52 / 9 39 19 - 35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:

Typ: **minimaster PT – FW 32, DN 32, 1 ¼"**

### Technische Daten:

∪	Rohranschluss	1 ¼"
∪	Nennleistung	2,5 m³/h
∪	Maschenweite	100 µm
∪	max. Betriebsdruck	16 bar
∪	max. Betriebstemperatur	30 °C
∪	Einbaulänge inkl. Verschraubung	226 mm
∪	Bauhöhe	223 mm

Menge: \_\_\_\_\_ Einzelpreis: \_\_\_\_\_ Gesamtpreis: \_\_\_\_\_